

# 中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

证书编号/No.: 2023122313116542

认证委托人名称: 博太科防爆设备(上海)有限公司

认证委托人地址: 上海市闵行区浦江高科技园区新骏环路188号7号楼101、401

生产者名称: BARTEC F. N. S. R. L.

生产者地址: Via Mario Pagano, 3, CAP-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

生产企业名称: BARTEC F. N. S. R. L. (L046151)

生产企业地址: Via Mario Pagano, 3, CAP-20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italy

认证依据标准: GB/T 3836.1-2021, GB/T 3836.2-2021, GB/T 3836.3-2021, GB/T 3836.31-2021

产品名称: P系列电缆引入装置

系列/型号/规格: P系列, 防爆标志详见附件

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》(CNCA-C23-01: 2019)的要求, 特发此证。

发证日期: 2023年04月29日

有效期至: 2025年10月15日

此证书的有效性以定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次发证日期: 2020年10月16日


本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或产品客服电话 010-88411888 查询。



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

<http://www.cqm.com.cn>



# 中国国家强制性产品认证证书

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

附件

第 1 页 共 1 页

证书编号：2023122313116542

发证日期：2023 年 04 月 29 日

型号规格：P a b c d e, 其中

a 可选代码为：NA, A, AP;

b 可选代码为：F, T, D, FF;

c 可选代码为：R 或空白;

d 可选代码为：00, 0~9;

e 可选代码为：N, G, M, P, K;

防爆标志：Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db

防护等级：IP66/IP68

Ex 设备的特殊使用条件或 Ex 元件的限定使用条件：

- 1) 产品工作温度：-40° C~+90C：选用 EPDM 密封圈，含或不含密封胶，  
-60° C~+180° C：选用硅胶密封圈，含或不含密封胶；
- 2) 用户须根据密封圈温度选择合适电缆；
- 3) 电缆引入装置引入口处的夹紧装置必须在外壳外且靠近外壳；
- 4) 涉及隔爆接合面的维修需联系产品制造商；
- 5) 外壳防护等级 IPX8: 10m、6h。

注：此附件与证书同时使用时有效。



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

<http://www.cqm.com.cn>