



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304000963

认证委托人名称： 博太科防爆设备（上海）有限公司
 认证委托人地址： 上海市闵行区浦江高科技园区新骏环路188号7号楼101、401
 生产者名称： BARTEC GmbH
 生产者地址： Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany
 生产企业名称： BARTEC GmbH
 企业地址： Max-Eyth-Str. 16 97980 Bad Mergentheim Germany
 产品名称： 控制和开关单元
 系列、规格、型号： 07-337 a - b c d / e
 标 准： GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.2-2021、GB/T 3836.3-2021

认证模式：型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01:2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》的要求，特发此证。产品相关信息详见附件。

发证日期：2023年04月25日

有效期至：2025年09月01日

首次发证日期：2020年09月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号: 2020322304000963

附 件

产品名称: 控制和开关单元

型号规格:

07-337 a - b c d / e 其中

a 为固定方式, 可选代码为: 1、3, 分别代表 1: 导轨安装, 3: 盘面安装;

b 为连接方式, 可选代码为: 1、4, 分别代表 1: Terminals, 4: Terminals 15° ;

c 为开关种类, 可选代码为: D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7、D8、E1、L1、L2、W1、W2; 分别代表

D1: Potentiometer 100 Ω

D2: Potentiometer 220 Ω

D3: Potentiometer 470 Ω

D4: Potentiometer 1 kΩ

D5: Potentiometer 2.2 kΩ

D6: Potentiometer 4.7 kΩ

D7: Potentiometer 10 kΩ

D8: Potentiometer 22 kΩ

E1: Enclosure with fixtures

L1: Illuminating stick with fixtures

L2: Illuminating push button with fixtures

W1: Resistance 1 kΩ / 10 kΩ, 1 Normally Open

W2: Resistance 1 kΩ / 10 kΩ, 1 Normally Closed

d e 为与防爆无关代码。

防爆标志:

Ex db eb IIC Gb

电气参数:

产品最高工作电压400V, 最大工作电流16A, 最高绝缘电压500V

批 准:



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司



中国国家强制性产品认证证书



证书编号：2020322304000963

附 件

相关报告编号： 2023S17402-011042、2020S17402-001246

使用条件：

特殊（限制）使用条件：

1. 该产品为 Ex 元件，与其他电气设备或系统一起使用时需附加认证，不能单独使用。
2. 产品必须安装在符合标准 GB/T3836. 1-2021 规定的保护类型要求的外壳中。
3. 产品安装在符合标准 GB/T3836. 3-2021 规定的增安型外壳中时，必须满足电气间隙和爬电距离的要求。
4. 产品使用环境温度范围-55℃~+60℃。

批 准：



上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司